

# Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



## Общая информация

**Тип КНМ:** Плановая проверка    **Форма КНМ:** Выездная

**Тип субъекта:** ЮЛ/ИП

**Вид государственного контроля (надзора):**

294 ФЗ Федеральный государственный пожарный надзор.

**Дата начала КНМ:** 18.01.2021    **Дата окончания КНМ:** 05.02.2021

**Месяц проведения КНМ:** январь

**Срок проведения (дней):** 20    **Срок проведения (часов):**

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:** 3 от 12.01.2021

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №:** от

**Цели, задачи, предмет КНМ:**

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Основание регистрации КНМ:**

№ п/п	Основание
1.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.  <b>Дата основания регистрации:</b> 07.03.2018

**Правовые основания проведения КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ч. 4 ст. 1, ст. 8.1., ст. 9, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	

**Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Обследование объекта защиты (визуальный осмотр) с 18 января по 5 февраля 2021 г.	18.01.2021	05.02.2021

### Обязательные требования, подлежащие проверке

**Наименование требования:**

Требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
Требования пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	1479	16.09.2020	1	1	

### Информация об органе контроля

**Наименование органа контроля:**

Главное управление МЧС России по Свердловской области

**Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:**

**Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

**Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Шевцов Юрий Сергеевич	Дознаватель ОНД и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области	Проверяющий
2.	Прохоров Иван Михайлович	Заместитель начальника ОНД и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области	Проверяющий

### Информация об органе прокуратуры

**Информация об органе прокуратуры:**

Свердловская область, Прокуратура Свердловской области

**Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:**

**Решение по заявлению:** Согласовано на основании приказа № от

**Основания отказа:**

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое  
лицо:** Березовское муниципальное автономное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад №  
1"), прилегающая территория, здания  
различного функционального назначения,  
помещения различного функционального  
назначения объекта дошкольного образования  
БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по  
Свердловской области



**Место вынесения решения:**

**ФИО подписанта:**

**Должность подписанта:**

### Информация о проверяемом лице

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**ОГРН:** 1136678001305      **ИНН:** 6678024056

**Категория риска:** Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

**Объекты проведения КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23	Место фактического осуществления деятельности	Иное	Чрезвычайно высокий риск (1 класс)	
2.	623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		
3.	623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23	Место нахождения юридического лица	Иное		

### Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

**Способ уведомления:** Лично **Дата уведомления:** 12.01.2021

**Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:**

### Результат №1

#### Объект проведения КНМ:

623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** Свердловская область, г. Берзовский, ул. Косых, 4

**Тип места:** Иное

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



**Дата и время проведения КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 2 **Часов:** 3

**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Шевцов Юрий Сергеевич	Дознаватель ОНД и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области	Проверяющий

**ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Курдюкова Ксения Игоревна	Заведующая БМАДОУ "Детский сад №1"	Уполномоченный представитель

# Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

## Нарушение №1

**Результат:** 623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи.

Отсутствуют протоколы испытаний и журналы эксплуатации систем противопожарной защиты (наружных открытых лестниц на крыше)

Допущено изменение объемно планировочных решений не в соответствии с документацией (2-ой этаж с универсального зала (изо-студия) на размещение 12 группы детей)

Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны складского помещения на 1-ом этаже (помещение сырые овощи)

Помещение склада (сырые овощи) на первом этаже не защищено пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.

**Положение нарушенного правового акта:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>п. 17. Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>функционального назначения зданий и сооружений</p> <p>п.3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией</p>	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 662104733898 от 18.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	3/1/1-5	05.02.2021	01.07.2021	Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи, чем нарушены требования Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Результат №2

#### Объект проведения КНМ:

623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** Свердловская область, г. Берзовский, ул. Косых, 4

**Тип места:** Иное

**Дата и время проведения КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 2

**Часов:** 3

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



### ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Шевцов Юрий Сергеевич	Дознаватель ОНД и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области	Проверяющий

### ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Курдюкова Ксения Игоревна	Заведующая БМАДОУ "Детский сад №1 "	Уполномоченный представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

### Нарушение №2

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



**Результат:** 623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи.

Отсутствуют протоколы испытаний и журналы эксплуатации систем противопожарной защиты (наружных открытых лестниц на крыше)

Допущено изменение объемно планировочных решений не в соответствии с документацией (2-ой этаж с универсального зала (изо-студия) на размещение 12 группы детей)

Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны складского помещения на 1-ом этаже (помещение сырые овощи)

Помещение склада (сырые овощи) на первом этаже не защищено пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.

**Положение нарушенного правового акта:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>п. 17. Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>функционального назначения зданий и сооружений</p> <p>п.3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией</p>	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

**Мероприятие по контролю**  
**№ 662104733898 от 18.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	3/1/1-5	05.02.2021	01.07.2021	Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи, чем нарушены требования Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Результат №3

#### Объект проведения КНМ:

623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** Свердловская область, г. Берзовский, ул. Косых, 4

**Тип места:** Иное

**Дата и время проведения КНМ:** 05.02.2021 18:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 2

**Часов:** 3

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



### ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Шевцов Юрий Сергеевич	Дознаватель ОНД и ПР Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области	Проверяющий

### ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Курдюкова Ксения Игоревна	Заведующая БМАДОУ "Детский сад №1 "	Уполномоченный представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлен

**Нарушение №3**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



**Результат:** 623701, Свердловская область, г. Берзовский, ул. Гагарина, 23

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи.

Отсутствуют протоколы испытаний и журналы эксплуатации систем противопожарной защиты (наружных открытых лестниц на крыше)

Допущено изменение объемно планировочных решений не в соответствии с документацией (2-ой этаж с универсального зала (изо-студия) на размещение 12 группы детей)

Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны складского помещения на 1-ом этаже (помещение сырые овощи)

Помещение склада (сырые овощи) на первом этаже не защищено пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.

**Положение нарушенного правового акта:**

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>п. 17. Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>п.16. На объектах защиты запрещается:</p> <p>е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и</p>	

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Документ	Раздел документа
	<p>функционального назначения зданий и сооружений</p> <p>п.3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией</p>	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

**Мероприятие по контролю  
№ 662104733898 от 18.01.2021**

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	3/1/1-5	05.02.2021	01.07.2021	Руководителем организации не обеспечено содержание покрытия крыши, ограждений на крыше, а также наружных пожарных лестниц от снега и наледи, чем нарушены требования Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и

## Мероприятие по контролю № 662104733898 от 18.01.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (БМАДОУ "Детский сад № 1"), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта дошкольного образования БМАДОУ "Детский сад № 1"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Свердловской области



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183975

Владелец Стесева Татьяна Николаевна

Действителен с 22.08.2022 по 22.08.2023